



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

Catania, 02/12/2022

POSTE ITALIANE S.P.A.

RESPONSABILE AL M.A. SICILIA

Palermo

RESPONSABILE RU M.A SICILIA

Palermo

RESPONSABILE RI M.A. SICILIA

Palermo

RESPONSABILE CS

Catania

pc Segreteria Regionale SLP-CISL Sicilia
pc Segreteria Nazionale SLP - CISL

Oggetto: Interventi locali CS CATANIA.

Ancora una volta, siamo costretti a segnalare le gravi condizioni lavorative cui sono costretti a sottostare i lavoratori applicati presso il CS di Catania .

Come ogni anno, in questo periodo, all'insorgere delle prime temperature invernali l'azienda non attiva per tempo gli impianti di riscaldamento.

Quanto sopra specie nelle ore notturne, quando le temperature si abbassano notevolmente crea disagi ai lavoratori applicati soprattutto nell'area adibita al carico/scarico del prodotto.

Risulta inoltre , che in alcune zone la mancata coibentazione di pilastri e/o tettoie crei continui sbalzi termici e in alcune zone sono state segnalate infiltrazioni d' acqua con serio pericolo per l'incolumità del personale che opera in quei settori.

Particolare attenzione merita il Reparto arretramento (ex Bolgette) dove sono state segnalate varie criticità:

- Mancanza impianto di ricircolo aria
- Aperture non coibentate(finestre)
- Mancanza insonorizzazione locali dove persiste un eccessivo rumore causato da macchinario reparto lettere

La scrivente pertanto sollecita l'azienda ad un immediato intervento nel merito della questione, contrariamente, superati tre giorni dalla data della presente, ricorrerà agli organi sanitari esterni per competenza.

Il Segretario Territoriale
SLP – CISL CATANIA
(Chiara Carlotta Grasso)